



**Федеральная Служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Нижне - Волжское управление

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 08/157-18

« 05 » октября 20 18 г. « 10 час 30 мин »
дата и время составления акта

Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Базарная, д. 16а
место составления

На основании распоряжения заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному от 12.09.2018 г. № 3666/08-рп должностным лицом Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в составе:

Журавлёва Вадима Анатольевича – государственного инспектора Камышинского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

в присутствии: директора МБОУ «Ольховская прогимназия» Сухолозовой Елены Валентиновны, (приказ № 20 от 21.03.2006 г.)

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

проведена плановая выездная проверка исполнения государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ольховская прогимназия».
полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

403651, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Базарная, д. 16а
место проведения мероприятия

1. Сведения о результатах плановой выездной проверки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ольховская прогимназия»
полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

Предписывается устранить нарушения:

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не проведена идентификация объектов технического регулирования эксплуатируемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением	п. 12 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ	05.12.2018

	«Ольховская прогимназия, (далее МБОУ «Ольховская прогимназия»).	от 29.10.2010г. №870	
2.	В МБОУ «Ольховская прогимназия» не определён порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации на сеть газопотребления.	п.5.1,п.5.2 ГОСТ Р54961-2012 Национальный стандарт РФ Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. утв. и введен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012г. №251-ст (далее ГОСТ Р54961-2012)	05.12.2018
3.	Отсутствует акт на выполнение пусконаладочных работ на объект системы газоснабжения – котельная по адресу: Ольховский район, с. Ольховка, ул. Базарная, д. 16а	п.92 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870; п.5.1.1 ГОСТ Р54961-2012	05.12.2018
4.	В нарушении рабочего проекта в котельной не установлен манометр	п.56 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870;	05.12.2018
5.	В нарушении рабочего проекта произведена замена 2-ух котлов Волга Д-100 и 1-го котла ЗИОСАБ-250М на 2-а котла КОВ-80	п.56 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870;	05.12.2018
6.	Не предоставлен приказ о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления и газораспределения в МБОУ «Ольховская прогимназия» .	п.95(п) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870;	05.12.2018
7.	Не обеспечено техническое обслуживание, проверка срабатывания системы контроля загазованности и запорного клапана в соответствии с инструкцией завода-изготовителя	п. 71.72 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870	05.12.2018
8.	В котельной, работающей без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт не выведен сигнал (световой или звуковой) от несанкционированного проникновения.	п. 5.3.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Министерство энергетики РФ, приказ № 115 от 24.03.2003г.	05.12.2018
9.	Не разработан план (график), определяющий объёмы, периодичность, сроки проведения технического обслуживания, текущего ремонта внутреннего газопровода и газового оборудования котельной	п.71 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870;	05.12.2018
10.	В МБОУ «Ольховская прогимназия» при эксплуатации сети газопотребления не определён	ст. 16.1 ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002г., с изменениями от	05.12.2018

	перечень стандартов и (или) сводов правил, применяемых ей для обеспечения достаточных условий соблюдения требований соответствующих технических регламентов при эксплуатации объектов технического регулирования	22.12.2002г., п. 4 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 1.0-2004. , утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2004г. № 152-ст	
11.	В нарушении рабочего проекта в окно котельной МБОУ «Ольховская прогимназия» не вставлена жалюзийная решётка	п.56 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870	05.12.2018
12.	Не разработан распорядительный документ, определяющий объёмы, периодичность, сроки проведения мониторинга сети газопотребления МБОУ «Ольховская прогимназия».	п.71 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870	05.12.2018
13.	Не обеспечено проведение режимной наладки газоиспользующего оборудования	п. 71 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870	05.12.2018
14.	В здании котельной не обеспечен воздухообмен не менее трёхкратного в час (требование проекта), а именно: не обеспечен приток воздуха в помещение	п.55 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870	05.12.2018
15.	Нарушено изоляционное (лакокрасочное покрытие) металла наружного газопровода	п. 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г., № 870	05.12.2018
16.	Не оформлен допуск к самостоятельному выполнению работ рабочими, занятыми эксплуатацией объектов технического регулирования (сети газопотребления) МБОУ «Ольховская прогимназия»	п. 27 «Положение об организации обучения и проверке знаний рабочих, организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Приказ № 37 от 29.01.2007 г.	05.12.2018
17.	Не проводятся проверки срабатывания автоматики безопасности 2-ух котлов КОВ-80 в котельной по адресу: Ольховский район, с. Ольховка, ул. Базарная, д. 16а	п. 72 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ 29.10.2010г. № 870	05.12.2018
18.	Отсутствует заключение экспертизы на проектную документацию	п. 12 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870	05.12.2018
19.	Крепление газопровода к опорам частично отсутствуют, не	п. 71,72 «Технического регламента безопасности сетей	05.12.2018

	обеспечивают защиту лакокрасочного покрытия газопровода и не исключают перемещение газопровода за пределы опоры	газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г., № 870	
20.	Частично отсутствует диэлектрическая прокладка между наружным газопроводом и креплением	п. 70 «ж» «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г., № 870	05.12.2018

На основании п.100 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г., №870 и Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401,

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ольховская прогимназия»

должность руководителя (представителя) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Сухолозовой Елене Валентиновне

фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальное предпринимательство (фамилия, имя)

403651, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Базарная, д. 16а

отчество (последнее – при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрированном

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Сообщение (справку) об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением конкретно принятых мер представить в Камышинский территориальный отдел по адресу: г. Камышин, ул. Средняя, д. 26 в срок до 05.12.2018 г.

3. К акту-предписанию прилагаются документы, составленные при проверке (протоколы, заключения по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю)

N п/п	Наименование приложения
1.	Эксплуатационные документы.
2.	Материалы по административному делу

Предписание от 05.10.2018 г. № 08/157-18 составлено на 4-х листах в 2х экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Журавлёв В.А.
(ФИО)

№ 62	Государственный инспектор Ниже-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
	Подпись 
(подпись)	

С предписанием ознакомлен(а), экземпляр предписания от 05.10.2018 г. № 08/157-18 на руки получен.

Директор МБОУ «Ольховская прогимназия»

Суходолова Е.В.
(ФИО)


подпись

Руководитель (представитель) юридического лица или
индивидуальный предприниматель

05.10.2018г.
дата

От ознакомления с актом-предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался

ФИО должностного лица

подпись

дата

1. Сведения о результатах плановой выездной проверки:

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

Предлагается устранить нарушения:

№ п/п	Классификация нарушения (суть) или выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер документа, предельная стоимость нарушения (при наличии)	Имя, должность назначенных
1.	Не обеспечена надлежащая организация регулируемых зон (утирируемых муниципальным образованием общественных пространств)	п. 12 «Технического регламента о безопасности систем газоснабжения, утвержденного Постановлением Правительства РФ	05.17.2018